



## AKTENVERMERK

**Ortstermin am Mittwoch, 05.06.2024 um 17:30 Uhr  
mit einem externen Bauingenieur  
zur Erstbeurteilung Erdrutsch Gemeindestraße (Radweg) nach St. Johann**

### TEILNEHMER

**Ortsgemeinde St. Thomas**

**HÖSER** Rudolf (*Ortsbürgermeister*)

**Externe**

**NN<sup>1</sup>**

### ZUSAMMENFASSUNG

---

Seitens des Unterzeichners wurde Kontakt zu einem Mitarbeiter<sup>2</sup> einer auf Spezialtiefbau spezialisierten Firma aufgenommen, die zur Durchführung von solchen Arbeiten im Zuge der Wiederherstellung der Eifelstrecke aktuell in der Ortslage St. Thomas tätig ist. Mit dem Mitarbeiter wurde die Schadenssituation vor Ort in Augenschein genommen.

Vor dem Hintergrund seiner beruflichen Erfahrung hat der Ingenieur klar von einer Sanierung der Schadstelle abgeraten. Nach seiner Einschätzung müssten zunächst Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit durchgeführt werden, um ggf. auf Fels durch Pfahlbohrungen einen Randbalkenweg zu erstellen.

Er schätzte die Kosten allein für die Pfahlgründungen in dem jetzt betroffenen Bereich auf 250.000 Euro, im Endausbau mit allen erforderlichen Gewerken ein Vielfaches davon.

---

<sup>1</sup> Wegen der Zufälligkeit der Kontaktaufnahme und Geltung als unverbindliche Einschätzung der Lage wird an dieser Stelle auf eine Namensnennung verzichtet

<sup>2</sup> Qualifikation: Dipl.-Ing. (FH) und Dipl.Wirt.-Ing.(FH)

Damit deckt sich die Einschätzung dieses unverbindlich in die Beurteilung einbezogenen Fachmannes mit der Ersteinschätzung der Ortsgemeinde.

Der Unterzeichner dankte dem Bauingenieur für seine spontane Bereitschaft zur fachlichen Einschätzung der Lage.

**Ende Besprechung:** 18:00 Uhr



**(HÖSER)**

Ortsbürgermeister / 05.06.2024, 22:30 Uhr